

Buenos Aires, 23 de julio de 2020

Señores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Sarmiento 299
C1041AAE - Ciudad A. de Buenos Aires
Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes a efectos de informar que con motivo de una tormenta de hielo, nieve y viento de magnitudes extraordinarias acaecida los días 21 y 22 del corriente mes en la zona de El Escorial (Provincia del Chubut), ha quedado afectada la línea de alta tensión de 330 kv operada por Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sociedad Anónima (Transpa S.A.), que discurre entre la Central Hidroeléctrica de Hidroeléctrica Futaleufú S.A. y la Estación Transformadora Puerto Madryn.

Hasta tanto se pueda determinar la extensión del daño y se puedan efectuar las reparaciones necesarias, la operación de Hidroeléctrica Futaleufú S.A., aunque se encuentra disponible en su totalidad, se verá limitada a un nivel aproximado del 5% de su capacidad instalada de generación eléctrica.

No obstante lo señalado, los hechos mencionados no impiden la continuidad de la operación en la planta productora de aluminio primario de Aluar en Puerto Madryn.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

ALUAR Aluminio Argentino SAIC

Dr. ALBERTO EDUARDO MARTINEZ COSTA
Presidente
CUIT 20-10306115-7

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SAIC

Pasteur 4600
B1644MV • Victoria
Buenos Aires • Argentina
Tel: +54 11 4725-8000

SEDE SOCIAL
Marcelo T. de Alvear 590 3er. Piso
C1058AAF • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Tel: +54 11 4313-7593 • +54 11 4311-9026/5743
R.P.C. Nro. 2534, L° 72, F° 151, T° "A" de Est. Nac., 26/06/1970

